

Zelia Pod

Compacte meet- en injectiekamer

Réf : PF10J022



Inhoudsopgave

1. Inhoud van de verpakking	2
2. Technische eigenschappen	2
3. Beschrijving	2
4. Installatie van de Zelia Pod	3
4.1. Hydraulische installatie	3
4.2. Positie van de accessoires	3
A. Conformiteitsverklaring	4



Lees aandachtig deze handleiding vooraleer u dit product installeert, in werking stelt of in gebruik neemt.

1. Inhoud van de verpakking

- 1 Zelia Pod
 - 1 injectorkoppeling en 1 koppeling voor een open sonde
 - 1 injectorkoppeling en 1 koppeling voor een afgesloten sonde
 - koppeling voor afgesloten stromingsschakelaar
- 1 PoolTerre
- 1 injector + sondehouder en 1 teflonrol
- 2 koppelingen Ø 50mm + afdichting
- 1 technische handleiding (dit document)

2. Technische eigenschappen

Afmetingen	185 mm (lengte) Aansluiting Ø 50mm
Gewicht	0,7 kg (enkel de stukken) / 1,2 kg (verpakt)

3. Beschrijving

De Zelia Pod is een compacte meet- en injectiekamer. De Zelia Pod bevat tal van koppelingen voor accessoires voor de waterbehandeling: Pool Terre, stromingssensor, pH-injectie, sonde, enz. Dit wordt geleverd met een reeds geïnstalleerde Pool Terre en twee open koppelingen (1 injector en 1 sonde).

Met de Zelia Pod maakt u de installatie eenvoudiger door alle accessoires die nodig zijn voor een goede waterbehandeling op één punt te verzamelen. Vergeet de talloze steunkragen, de Zelia Pod wordt geïnstalleerd op de leidingen (via twee fittingen van Ø 50 mm) en scheidt de meting van de injectie. De Zelia Pod is compatibel met tal van waterbehandelingsapparaten zoals pH-regulatoren (Phileo PRO - PF10J027), een combinatie pH en ORP (Orpheo - PF10J011) of elektrolyseapparaten die de meet- en/of pH-regeling integreert (XC Limpido -PH bijvoorbeeld - PF10I041 in de versie 60 m³).

De geïnstalleerde Pool Terre in de Zelia Pod wordt aangesloten op onafhankelijke aardingsstaaf.

4. Installatie van de Zelia Pod

4.1. Hydraulische installatie

De **Zelia Pod** wordt geïnstalleerd op een leiding met een diameter van 50 mm, met behulp van de meegeleverde koppelingen. De installatie gebeurt stroomafwaarts vanaf filtering (na het filter). Het kan zowel horizontaal als verticaal worden geplaatst.

Geef de voorkeur aan een bypass-installatie (belangrijk dat het meer is dan 15m³/u) om het debiet te kunnen regelen en te ontmantelen zonder de filtering te onderbreken.



Zorg er bij de montage en het gebruik voor dat de Zelia Pod het waterniveau van het zwembad controleert, zodat het constant gevuld is met water en luchtledig is. Is er echter lucht in de meetkamer, dan kan dit de meting van de sondes beïnvloeden.

Plaats de sondes tijdens het installeren door ze zachtjes naar de bodem van de behuizing te duwen, haal ongeveer 3-4 mm terug omhoog en draai de moer van de sondehouder vast.

4.2. Positie van de accessoires

Plaats de verschillende elementen zoals op de onderstaande foto. Het is aanbevolen om teflon aan te brengen op de draad als u de onderdelen vastschroeft.



- A. Pool Terre
- B. Koppeling 1 voor de sonde
- C. Koppeling 2 voor de sonde
- D. Debietdetector
- E. Koppeling 1 voor de injector
- F. Koppeling 2 voor de injector

Gebruik de bijgeleverde teflonrol bij de montage van de sondehouder en injector.

A. Conformiteitsverklaring

De onderneming CCEI S.A.S (FR 47 40 35 21 693) verklaart dat het product Zelia Pod voldoet aan de eisen van veiligheid en de elektromagnetische compatibiliteit van de Europese richtlijnen 2006/95/EG en 2004/108/EG.		
		Emmanuel Baret Marseille, op 29/01/2018
Stempel van de distributeur		
Verkoopdatum Partijnr.:		